



浙江省建设工程施工图设计文件 消防审查合格书

审查机构：浙江同人建设工程施工图审查中心

编号：TR2019FJ0198

项目名称	威坪客运中心新建项目		
建设地点	杭州市淳安县		
项目概况			
项目概况见附表：项目概况一览表			
相关说明： 本项目属于消防设计备案。 本项目为威坪镇客运中心新建项目，总建筑面积9963.79平方米（地上9771.91平方米、地下191.88平方米）。地上耐火等级为二级、地下耐火等级为一级，主站房、辅助用房、后勤用房均为多层公共建筑。主站房地上3层，建筑高度17.32米，地上建筑面积6499.59平方米，地下1层，地下建筑面积191.88平方米，框架结构；使用功能：地下1层为消防水池水泵房，1层为候车厅、售票厅及配套用房，2-3层为旅客餐饮配套用房及设备用房等。辅助用房地地上2层，建筑高度14.45米，建筑面积2459.46平方米，框架结构，使用功能：1层为车辆小维修车间及展厅，2层为办公。后勤用房地地上2层，建筑高度8.4米，建筑面积812.86平方米，框架结构，使用功能：1层为后勤餐厅厨房及配电间，2层为驾驶员休息室。			
建设单位	淳安县威坪新农村建设有限公司	联系人电话	13735837448
勘察单位	杭州居安地质技术开发有限公司		
设计单位	浙江地标建筑设计有限公司		
审查结论			
审查合格，颁发《施工图设计文件消防审查合格书》。 审查人员（签字）：电气：吕春勇 给排水：董佩忠 建筑：阮贤成 结构：钱纯伟 暖通：汤健美 岩土：楼利金			
法定代表人（签字或盖章）：		王荣芬	
审查机构（盖章）：			
			
2019年5月16日			

备案情况：_____



项目概况一览表

审查机构：浙江同人建设工程施工图审查中心

编号：TR2019FJ0198

单体建筑名称	结构类型	耐火等级		层数		建筑高度	占地面积	建筑面积	
		地上	地下	地上	地下			地上	地下
主站房	框架结构	二级	一级	3	1	17.320		6499.590	191.880
辅助用房	框架结构	二级		2	0	14.450		2459.460	0.000
后勤用房	框架结构	二级		2	0	8.400		812.860	0.000

施工图电子审查

施工图电子审查